

Note relative à l'évolution de la réglementation sur la ventilation

La RE2020 impose de nouvelles exigences de vérifications et de mesures sur les systèmes de ventilations, par un opérateur certifié Qualibat 8741,

*Voir le document "**protocole Ventilation RE2020 - Vérification, mesures des performances et exigences pour les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf**" qui détaille le déroulement de l'opération, qui consiste en une vérification visuelle de l'ensemble du système et des mesures de débit et/ou de pression aux bouches aérauliques.*

*Ce document est disponible sur le site **RT bâtiment**.*

Les constructions soumis à le RE2020 seront soumis à

- ✓ **Une collecte de documents propre à la ventilation (plan d'installation, notice d'entretien fabricant, etc...)**

Avant la visite l'opérateur, cette pré inspection permet de demander des informations manquantes.

- ✓ **Une inspection de l'installation (mise en œuvre des bouches et grilles de ventilations, accès et pose du caisson, détalonnages des portes, etc...)**

Lors de la visite sur chantier, il convient **par exemple** de respecter les détalonnages, les hauteurs minimales de pose des bouches, les compatibilités des marques d'équipements entre elles, la pose de gaines adéquates respectant les avis techniques constructeurs, ou encore le branchement sur une ligne électrique dédié.

- ✓ **Une mesure fonctionnelle aux bouches d'extractions (mesure de pression et/ou débit)**

A l'aide de manomètre ou de débit mètre la mesure devra être conforme aux indications données par le fabricant et selon la norme en vigueur sur chaque bouche d'extraction.

LES VENTILATIONS DOIVENT ETRE EN FONCTIONNEMENT !

NB : cette note est une liste non exhaustive des points de vérifications, destinée à limiter les non conformités des premiers chantier RE2020, afin d'aider les maîtres d'œuvre et d'ouvrage à mieux appréhender ces changements.

CEB26
infiltrométrie, contrôle ventilation et conformité
6, le petit Nice 26740 SAUZET
0621474111 - ceb26@oulook.fr - www.ceb26.fr